

9/3/2020

לכבוד

מר יניב בואי – ממונה בטיחות ונגישות

הנהלת בתי המשפט

א.נ.,

הנדון : חדר בקרה ושידור בימ"ש עליון- פתחי יציאה

1. רקע

- 1.1. הנהלת בתי המשפט מתכננת להקים חדר שידור ובקרה בבית המשפט העליון בירושלים. להלן הנתונים שנמסרו על ידכם:
 - 1.1.1. שטח החדר כ- 20 מ"ר.
 - 1.1.2. שימוש החדר הינו משרדי.
 - 1.1.3. החדר מתוכנן להיות מאויש על ידי 4 אנשים לכל היותר.
 - 1.1.4. קיימים שני פתחי יציאה מהחדר ברוחב 0.8 מטר כ"א.

2. מסמכים ישימים

- 2.1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), (תיקון מס' 3), התשס"ח- 2008
- 2.2. שרטוט של החדר.

3. סיכום

- 3.1. לאור הנתונים שנמסרו על ידכם כמות פתחי היציאה מהחדר הנ"ל עונה על דרישות החוק בהיבט של בטיחות אש בבניינים.
- 3.2. אין באמור לעיל לפטור אתכם מעמידה בדרישות החוק בשאר חלקי הבניין.
- 3.3. מסמך זה נמסר לכם ללא ביצוע סיור במקום.

בכבוד רב,
אורי אבן-אור
יועץ וממונה בטיחות

